



III.DT.2310.Pn-5.2017

Kalisz dnia 19.10.2017r.

Informacja dla wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Odpowiadając na pytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", na zadanie pn. **"Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Rektoratu w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4"**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W projekcie wskazano konkretnego producenta i nazwę produktu, takie zapisy nie są zgodne z odpowiednimi wymaganiami PZP w tym zakresie. Ponadto projektant dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem „Zastąpienie przyjętych rozwiązań w projekcie innymi, o parametrach równoważnych lub lepszych, wymaga powiadomienia projektanta” (str.20 opisu technicznego oraz str.18 STWiOR). Proszę o formalną akceptację zastosowania systemu innego producenta niż wskazanego w dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z zapisem pkt 4.6. SIWZ w przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ i jej załącznikach.

Pytanie nr 2:

Przetarg został nazwany „Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku Rektoratu w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4 (nr III.DT.23110.Pn-5.2017)”. W projekcie wykonawczym, przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie ma mowy o rozbudowie jakiegokolwiek systemu. Projekt obejmuje kompletną instalację, która nie jest podłączona do żadnej istniejącej instalacji. Projekt nie obejmuje żadnego istniejącego urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej, które należy wpiąć do zaprojektowanego systemu. Ponadto projektant dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem „Zastąpienie przyjętych rozwiązań w projekcie innymi,





PAŃSTWOWA WYŻSZA
SZKOŁA ZAWODOWA
IM. PREZYDENTA
STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO
W KALISZU

o parametrach równoważnych lub lepszych, wymaga powiadomienia projektanta ” (str.20 opisu technicznego oraz str.18 STWiOR). W związku z rozbieżnością pomiędzy dokumentacją projektową a nazwą tego zadania mam pytanie czy należy rozbudować jakiś System Sygnalizacji Pożarowej w budynku Rektoratu w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4, czy należy wykonać całkiem nowy System Sygnalizacji Pożarowej w budynku Rektoratu w Kaliszu przy ulicy Nowy Świat 4 w zakresie zgodnym z projektem dołączonym do SIWZ? Jeżeli należy wykonać całkowicie nowy system działający autonomicznie do systemów zainstalowanych w innych obiektach Uczelni, to proszę o formalną akceptację zastosowania systemu innego producenta niż wskazanego w dokumentacji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie demontażu istniejącego Systemu Sygnalizacji Pożarowej w skład, którego wchodzi czujki, okablowanie, centrala i inne elementy systemu oraz roboty budowlane w zakresie nowej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej, który będzie wykorzystywał czujki przewodowe, optyczne, termiczne, wielosensorowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe na podstawie dokumentów określonych w pkt. 4.5. SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany SIWZ należy uwzględnić przy składaniu oferty. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

PROREKTOR
mgr inż. dr hab.

Krzysztof Walczak

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W. Sendra
mgr Wioletta Sendra

KIEROWNIK DZIAŁU
Gospodarczo-Technicznego

J. Wdowczyk
mgr inż. Jacek Wdowczyk

